

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, 50,
(843) 272-91-24, ф. 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по РТ
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Ф. Яруллина, 1
(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

ОНД и ПР по г.Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Г. Камала, 42а
тел/факс (843) 293-85-73; 293-93-25, E-mail: ogpnkazan@mail.ru

Акт № 81/1
обследования по результатам рассмотрения заявления

«15» июня 2018 года

15 ч. 00 мин.

г. Казань

Государственным инспектором г. Казани по пожарному надзору – майором внутренней службы Селезенковой Еленой Анатольевной в период с 12 ч. 00 мин. « 15 » июня 2018г. по 15 ч. 00 мин. « 15 » июня 2018г. проведено обследование документов объекта защиты заинтересованного лица в помещениях автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант», ИНН 1655225712 расположенного по адресу: 420129, Республика Татарстан, г. Казань, пос. Салмачи, ул. Мира, д.2.

При обследовании совместно с директором АНО ДО «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант» Ибрагимовой Л.Р. по результатам, которого установлено:

- 1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта: автономной некоммерческой организации «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи организации дополнительного образования «Звездный десант» (функционального назначения Ф 1.1.) расположено в 3-х этажном здании, 2-й степени огнестойкости, площадь 438 м². Отопление центральное водяное. Система вентиляции естественная. Электроснабжение 220 вольт, прокладка электропроводов и кабелей соответствует требованиям ПУЭ. Количество первичных средств пожаротушения и их техническое состояние соответствует нормативным требованиям в области пожарной безопасности (ОП-4 7 шт.). Объект оборудован пожарной сигнализацией, системой оповещения и эвакуации людей при пожаре 2-го типа, системой мониторинга обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития пожаров – системой мониторинга автоматической пожарной сигнализации. Договор на регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем пожарной сигнализации заключен с ИП «Рябов Н.М.» от 01.06.2018 №99. Договор на техническое обслуживание системы мониторинга обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития пожаров – системы мониторинга автоматической пожарной сигнализации заключен с ООО «Союз Пожарного Мониторинга». На объекте проведена оценка пожарного риска и составило 1,23X10 – 8 в год, что не превышает нормативное значение пожарного риска, установленное ст.79 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.08г.). Отделка стен и потолков на путях эвакуации

1) выполнена из негорючих материалов. В отделе пожарной безопасности г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ зарегистрирована декларация по пожарной безопасности № 92401380 - ТО - 00951 от 07.06.2018 года. Наличие индивидуальных средств фильтрующего действия, для защиты органов дыхания и индивидуальных спасательных устройств имеется в количестве 2-х штук. Приказом назначенное ответственное лицо за пожарную безопасность, разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности, распорядительным документом установлен соответствующий противопожарный режим. Расчетное количество воспитанников 50 человек, фактическое 15 человек, количество обслуживающего персонала 4 человека.

2) В ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
	2	3
1	не выявлены	

С актом обследования ознакомлен:

Директор АНО ДО «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант» Ибрагимов Л.Р.


(подпись)

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«15» 06 2018г.

Директор АНО ДО «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи «Звездный десант» Ибрагимов Л.Р.


(подпись)

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

«15» 06 2018г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор по пожарному надзору г. Казани
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


Селезенкова Е.А.

«15» 06 2018г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

